

ФГУП «ГВСУ №14»
Обособленное подразделение Участок №1 Реутов
АКТ № 358/РТВ-о
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

расположенного по адресу: Московская обл. г. Реутов,
ул. Транспортная, 3 лит.Д.

Техническое состояние

№ п/п	Наименование	Номенклатурный номер	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние
Материальные ценности					
1.1	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	0Б-00087728	шт.	1,000	Новое
Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-1, панель 1 (ЩО-02-3-09 УЗ) №124931 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0.В17466 ширина 850мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов и боковой крышкой. Комплектация: 1. Амперметр 600А -2шт. 2. Изолятор шинный ИШП на 3 шины 1шт. 3. Шина медная фазная 50х4-2640мм. 4. Шина медная фазная 40х4-1440мм. 5. Выключатель нагрузки РЕ19-41-31140-00УХЛЗ 1000А с выключателем на лицевой панели - 2шт. 6. Автоматический выключатель HYUNDAI. UCB 630R-2шт. 7. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,600/5, Кл.т.0,5 - 2шт. Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом					

отапливаемом складе. Дата принятия к учету 07.11.2023г.					
1.2	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Новое
Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-1, панель 2 (ЩО-02-3-09 УЗ) №149932 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС.RU. АИЗ0.В17466, ширина 800мм - глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов. Комплектация: 1.Амперметр 600А - 2шт. 2. Изолятор шинный ИШП на 1 шину - 2шт. 3. Шина медная фазная 50х4-2640мм. 4. Шина медная фазная 40х4-1440мм. 5. Изолятор шинный М-10 - 2шт. 6. Выключатель нагрузки РЕ19-41-31140-00УХЛЗ 1000А с выключателем на лицевой панели -2шт. 7. Автоматический выключатель HYUNDAI. UCB 630R-2шт. 8. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,600/5, Кл.т.0,5 -2шт Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 07.11.2023г.					
1.3	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Удовлетворительное
Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. ГРЩ-1, панель 3 (ЩО-02-4-54 УЗ) №124933 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0.В17466 ширина 1000мм - глубина 590мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов. Комплектация: 1.Амперметр 300А -3шт. (2шт без крышки) 2.Вольтметр-500В с переключателем на внешней стороне. 3. Автоматический выключатель UAN 25/B FRAME HYUNDAI, 2500А -1шт 4. Изолятор ИШП на 3 шины - 10шт. 5. Трансформатор тока ТТИ-100,3000/5, Кл.т.0,5 -6шт 6. Клемная колодка -14шт. 7. Испытательная коробка для счетчика -1шт. 8. Шина медная РЕ и N 120х10-4310мм 9. Шина фазная медная 120х10-4710мм 10. Шина фазная медная 60х10-18910мм 11. Изолятор шинный М-10 - 2шт, М-8 - 6шт. Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть (отсутствие крышек на амперметрах). Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.					
1.4	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Новое
Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-1, панель 4 (ЩО-02-3-07-01 УЗ) №124934 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0.В17441, РОСС.RU.АИЗ0. В17466, ширина 800мм - глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов. Комплектация:					

1. Амперметр 300А -3шт. 600А1-шт
2. Изолятор шинный ИШП на 3 шины 1шт, на 1 шину-1шт.
3. Изолятор шинный М6 - 6шт, изолятор шинный М-8 - 6шт.
4. Шина медная фазная 50х5-1080мм.
5. Шина медная фазная 30х4-2040мм.
6. Кабельные перемычки: ПУГВ 1х95-8,4м. ПУГВ 1х150-3,9м.
7. Выключатель нагрузки РЕ19-39-31140-00УХЛЗ 1000А-1шт, Выключатель нагрузки РЕ19-39-31140-00УХЛЗ 630А-1шт. с выключателем на лицевой панели - 2шт.
8. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35МЗ-340010 УХЛЗ категория А 320А - 3шт.
9. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35МЗ-340010 УХЛЗ категория А 400А - 1шт.
10. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,300/5, Кл.т.0,5 - 3шт. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,600/5, Кл.т.0,5 -1шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 07.11.2023 г.

1.5	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-1, панель 5 АВР (ЩО-02-4-75 УЗ) №124935 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС.RU. АИЗ0. В17466, ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью и боковой крышкой.

Комплектация:

1. Автоматический выключатель UAN 16/A FRAME HYUNDAI 1600А - 1шт.
2. Автоматический выключатель Dekraft, BA-103, 3Р, С6А - 2шт.
3. Модуль С6-2-1-ЭКМ-3шт.
4. Клемная колодка-38шт.
5. Модуль управления резервным вводом АВР-3-21 УХЛ-1шт.
6. Сигнальная лампа норм/авария -2шт.
7. Изолятор шинный плоский ИШП на 3 шины-5шт.
8. Шина медная фазная 50х5-9800мм.
9. Шина медная фазная 80х10-6420мм.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 07.11.2023 г.

1.6	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-1, панель 6 (ЩО-02-3-09 УЗ) №124936 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466, ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов.

Комплектация:

1. Амперметр 600А-2-шт
2. Изолятор шинный плоский ИШП на 1 шину-1шт.
3. Шина медная фазная 50х4-2740мм.
4. Изолятор шинный М10-2шт.
5. Выключатель нагрузки РЕ19-41-31140-00УХЛЗ 1000А с выключателем на лицевой панели -2шт.
6. Автоматический выключатель HYUNDAI. UCB 630R-2шт.
7. Трансформатор тока Т-0,66УЗ, 600/5, Кл. т. 0,5 - 2шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом

отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.					
1.7	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Новое
Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-1, панель 7 (ЩО-02-3-09 УЗ) №124937 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466, ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов. Комплектация: 1. Амперметр 600А-2-шт 2. Изолятор шинный плоский ИШП на 1 шину-1шт. 3. Шина медная фазная 50х4-2640мм. 4. Шина медная фазная 40х4-1440мм. 5. Изолятор шинный М10-2шт. 6. Выключатель нагрузки РЕ19-41-31140-00УХЛЗ 1000А с выключателем на лицевой панели - 2шт. 7. Автоматический выключатель HYUNDAI. UCB 630R - 2шт. 8. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,600/5, Кл.т.0,5 - 2шт. Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.					
1.8	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Удовлетворительно е
Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. ГРЩ-1, панель 8 (ЩО-02-4-54 УЗ) №124938 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466 ширина 1000мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов. Комплектация: 1. Амперметр 3000А -3шт. (2шт без стекла, крышки). 2. Вольтметр-500В с переключателем на внешней стороне. 3. Автоматический выключатель UAN 25/B FRAME HYUNDAI, 2500А -1шт. 4. Трансформатор тока ТТИ-100 УХЛЗ, 3000/5, Кл.т.0,5 - 6шт. 5. Клемная колодка -14шт. 6. Испытательная коробка для счетчика -1шт. 7. Шина медная «РЕ» и N 120х10-3490мм 8. Шина РЕ медная 120х10-830мм 9. Шина фазная медная 120х10-4350мм 10. Шина фазная медная 80х10-14670мм Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть (отсутствуют крышки на амперметрах). Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.					
1.9	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Новое
Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-1, панель 9 (ЩО-02-07-01 УЗ) №124939 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466 ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов. Комплектация: 1. Амперметр 300А - 4шт.					

2. Выключатель нагрузки РЕ19-39-31140-00УХЛЗ 630А-2 шт. с выключателем на лицевой панели - 2шт.
 3. Изолятор шинный М-8-12шт.
 4. Шина медная фазная 30х4-2040мм.
 5. Кабельные переемы: ПУГВ 1х95-8,4м. ПУГВ 1х150-3,9м.
 6. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35МЗ-340010 УХЛЗ категория А 320А - 3шт.
 7. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35МЗ-340010 УХЛЗ категория А 400А - 1шт.
 8. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,300/5, Кл.т.0,5 - 3шт. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,600/5, Кл.т.0,5 - 1 шт.
 Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

1.10	Главный распределительный щит ГРЩ 1 (0,4 кВт)	ОБ-00087728	шт.	1,000	Новое
------	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-1, панель 10, ДГУ (ЩО-02-2-62 УЗ) №124940 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466, ширина 850мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов, боковой крышкой.
 Комплектация:
 1. Амперметр 600А - 2шт., вольтметр 500В – 1шт.
 2. Изолятор шинный плоский ИШП на 3 шины -2шт.
 3. Переключатель вольтметра 1шт.
 4. Автоматический выключатель HYUNDAI. UAN 06А, In-630А- 1шт.
 Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

2.1	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-2, панель 1 (ЩО-02-3-09 УЗ) №124954 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466 высота 2200мм-ширина 850мм-глубина 600мм с панелью с левой боковой крышкой.
 Комплектация:
 1. Амперметр 600А-2-шт.
 2. Шина медная фазная 50х4-2720мм.
 3. Шина медная фазная 40х4-1440мм.
 4. Выключатель нагрузки РЕ19-41-31140-00УХЛЗ 1000А с выключателем на лицевой панели - 2шт.
 5. Автоматический выключатель HYUNDAI. UCB 630R-2шт.
 6. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,600/5, Кл.т.0,5 - 2шт.
 Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 07.11.2023 г.

2.2	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-2, панель 2 (ЩО-02-3-09 УЗ) №124955 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466, ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов.
 Комплектация:

1. Амперметр 600А - 2шт. (1 без крышки).
 2. Изолятор шинный плоский ИШП на 3 шины-3шт.
 3. Шина медная фазная 50х5-1920мм.
 4. Шина медная фазная 40х4-1440мм.
 5. Изолятор шинный М10-2шт.
 6. Выключатель нагрузки РЕ19-41-31140-00УХЛЗ 1000А с выключателем на лицевой панели - 2шт.
 7. Автоматический выключатель HYUNDAI. UCB 630R - 2шт.
 8. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,600/5, Кл.т.0,5 -2шт.
- Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 07.11.2023 г.

2.3	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Неудовлетворительное
-----	---	-------------	-----	-------	----------------------

Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. ГРЩ-2, панель 3 (ЩО-02-4-54 УЗ) №124956 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466, ширина 1000мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов.

Комплектация:

1. Амперметр 3000А -3шт. (3шт. без крышки и стекол)
2. Вольтметр-500В с переключателем на внешней стороне (корпус сломан).
3. Автоматический выключатель UAN 25/В FRAME HYUNDAI ,2500А -1шт. (Имеет внешние механические дефекты: кнопки управления не исправны, ключ блокировки не работает).
4. Изолятор плоский ИШП на 3 шины - 6шт.
5. Трансформатор тока ТТИ-100,3000/5, Кл.т.0,5 - 6шт.
6. Клемная колодка -14шт.
7. Испытательная коробка для счетчика -1шт.
8. Шина медная «PEN» 120х10-3490мм
9. Шина «РЕ» медная 120х10-830мм
10. Шина фазная медная 120х10-4350мм
11. Шина фазная медная 80х10-14670мм
12. Изолятор шинный М10 - 2шт, М4 - 6шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть (отсутствие крышек на амперметрах, сломан корпус вольтметра, автоматический выключатель сломана кнопка управления, сломан ключ блокировки). Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

2.4	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-2, панель 4 (ЩО-02-3-07-01УЗ) №124957 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466 ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов.

Комплектация:

1. Амперметр 300А -4шт.
2. Выключатель нагрузки РЕ19-39-31140-00УХЛЗ 630А-2шт. с выключателем на лицевой панели - 2шт.
3. Изолятор шинный М-8-12шт.
4. Шина медная фазная 30х3-2040мм.
5. Кабельные перемычки: ПУГВ 1х95-3,56м. ПУГВ 1х70-9,9м., ПУГВ 1х25-6,3м.

6. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35М2-340010 УХЛЗ категория А 250А - 3шт.
 7. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35М3-340010 УХЛЗ категория А 320А - 1шт.
 8. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,300/5, Кл.т.0,5 - 4шт.
 Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

2.5	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-2, панель 5 АВР (ЩО-02-4-75 УЗ) №124958 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466 ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов.

Комплектация:

1. Автоматический выключатель UAN 16/A FRAME HYUNDAI 1600А - 1шт.
2. Автоматический выключатель Dekraft, ВА-103, 3Р, С6А - 2шт.
3. Модуль СБ-2-1-ЭКМ-3шт.
4. Модуль управления резервным вводом МАВР-3-21 УХЛ-1шт.
5. Сигнальная лампа норм/авария - 2шт.
6. Колодка клемная-38шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

2.6	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-2, панель 6 (ЩО-02-3-09 УЗ) №124959 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466, ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов.

Комплектация:

1. Амперметр 600А - 2-шт.
2. Шина медная фазная 40х4-1440мм.
3. Изолятор шинный М10-2шт.
4. Выключатель нагрузки РЕ19-41-31140-00УХЛЗ 1000А с выключателем на лицевой панели - 2шт.
5. Автоматический выключатель HYUNDAI. UCB 630R-2шт.
6. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,600/5, Кл.т.0,5 -2шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

2.7	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-2, панель 7 (ЩО-02-3-09 УЗ) №124960 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466 ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм панелью электроизмерительных приборов и боковой крышкой.

Комплектация:

1. Амперметр 600А-2-шт.
2. Шина медная фазная 40х4-1440мм.
3. Изолятор шинный М10-2шт.

4. Выключатель нагрузки PE-41-31140-00УХЛЗ 1000А с выключателем на лицевой панели - 2шт.
 5. Автоматический выключатель HYUNDAI. UCB 630R - 2шт.
 6. Трансформатор тока Т-0,66УЗ, 600/5, Кл.т.0,5 - 2шт.
 Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

2.8	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-2, панель 8 (ЩО-02-4-54 УЗ) №124961 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466, ширина 1000мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов и боковой крышкой.

Комплектация:

1. Амперметр 3000А -3шт.
2. Вольтметр-500В с переключателем на внешней стороне - 1шт.
3. Автоматический выключатель UAN 25/B FRAME HYUNDAI, 2500А-1шт.
4. Изолятор шинный плоский ИШП на 3 шины - 1шт.
5. Трансформатор тока ТТ-В100, 3000/5, Кл.т.0,5 - 6шт.
6. Клемная колодка -14шт.
7. Испытательная коробка для счетчика -1шт.
8. Изолятор шинный М10-2шт, М8- 3шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

2.9	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Новое
-----	---	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ГРЩ-2, панель 9 (ЩО-02-3-07-01УЗ) №124962 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012. Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466 ширина 800мм-глубина 600мм - высота 2200мм с панелью электроизмерительных приборов.

Комплектация:

1. Амперметр 300А - 4шт.
2. Выключатель нагрузки PE19-39-31140-00УХЛЗ 630А-2шт с выключателем на лицевой панели - 2шт.
3. Изолятор шинный М-8-12шт.
4. Шина медная фазная 30х3-2040мм.
5. Кабельные перемычки: ПУГВ 1х95-3,56м. ПУГВ 1х70-9,9м., ПУГВ 1х25-6,3м.
6. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35М2-340010 УХЛЗ категория А 250А - 3шт.
7. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35М3-340010 УХЛЗ категория А 320А - 1шт.
8. Автоматический выключатель КЭАЗ, ВА51-35М1-340010 УХЛЗ категория А 100А - 1шт.
9. Трансформатор тока Т-0,66УЗ,300/5, Кл.т.0,5 - 4шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

2.10	Главный распределительный щит ГРЩ 2 (0,4 кВт)	ОБ-00087727	шт.	1,000	Удовлетворительно
------	---	-------------	-----	-------	-------------------

Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. ГРЩ-2, панель 10 ДГУ (ЩО-02-2-62 УЗ) №124963 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012.

Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИЗ0. В17441, РОСС. RU. АИЗ0. В17466, ширина 850мм-глубина 600мм - высота 2200мм панелью электроизмерительных приборов.

Комплектация:

1. Амперметр 600А - 3шт. (один без крышки).
2. Вольтметр-500В с переключателем на внешней стороне - 1шт. (без крышки).
3. Автоматический выключатель UAN 06A FRAME HYUNDAI, 630А - 1шт.
4. Изолятор шинный плоский ИШП на 3 шины - 2шт.
5. Трансформатор тока ТТ-В60, 600/5, Кл.т.0,5 - 3шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть (отсутствие крышек на амперметре и вольтметре). Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

3	Панель вводная	ОБ-00057605	шт.	1,000	Новое
---	----------------	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. В17466, высота 650мм-ширина 500мм-глубина 210мм.

Комплектация:

1. Автоматический выключатель Dekraft, BA-201, 3P, D100A - 1шт
2. Автоматический выключатель Dekraft, BA-101, 1P, C63A - 1шт.
3. Автоматический выключатель Dekraft, BA-101, 1P, C16A - 2шт.
4. Автоматический выключатель Dekraft, BA-101, 1P, C25A - 5шт.
5. Автоматический выключатель Dekraft, BA-101, 1P, C10A - 5шт.
6. Розетка наружной установки 42В -1шт.на наружной панели.
7. Розетка наружной установки 220В. 16А-1шт. на наружной панели.
8. Клемники силовые - 4шт.
9. Шина «N» на 8 присоединений -1шт.
10. Шина «РЕ» на 14 присоединений -1шт.
11. Реле РЭК77/4 -1шт. IEK
12. Дифференциальный автомат ДИФ-101 C25А 30мА- 2шт.
13. Клемная колодка -24 шт.
14. Клемная колодка силовая -7 шт.
15. Трансформатор напряжения ОСО-0.25 УХЛЗ 0,25кВа 50-60 ГЦ - 2шт.
16. Пускатель магнитный ПМЛ 4100 - 65-2шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 01.09.2020 г.

4	Панель вводная (от ДГУ)	ОБ-00057606	шт.	1,000	Удовлетворительно
---	-------------------------	-------------	-----	-------	-------------------

Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. В17466, высота 650мм-ширина 500мм-глубина 210мм.

Комплектация:

1. Автоматический выключатель Dekraft, BA-201, 3P, D100A - 1шт
2. Автоматический выключатель Dekraft, BA-101, 1P, C63A - 1шт.
3. Автоматический выключатель Dekraft, BA-101, 1P, C16A - 2шт.
4. Автоматический выключатель Dekraft, BA-101, 1P, C25A - 5шт.
5. Автоматический выключатель Dekraft, BA-101, 1P, C10A - 5шт.
6. Розетка наружной установки 42В -1шт. на наружной панели.
7. Розетка наружной установки 220В, 16А-1шт. на наружной панели.
8. Клемники силовые - 4шт.
9. Шина «N» на 8 присоединений - 1шт.
10. Шина «РЕ» на 14 присоединений - 1шт.
11. Реле РЭК77/4 -1шт. IEK
12. Дифференциальный автомат ДИФ-101 C25А 30ма - 2шт.
13. Клемная колодка - 24 шт.

14. Клемная колодка силовая -7 шт.

15. Трансформатор напряжения ОСО-0.25 УХЛЗ 0,25кВа 50-60 ГЦ - 2шт.

16. Пускатель магнитный ПМЛ 4100-65-2шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть (на двери щита отвалилась краска). Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 01.09.2020 г.

5	Шкаф ВРУ-4 кабельный ввод	ОБ-00095561	шт.	1,000	Новое
---	------------------------------	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Шкаф ВРУ ВРУ-4 Зав №1611570 ТУ 3434-002-45098093-2015-380В 50 Гц 200А IP 31 изготовитель ООО МЭП ЭНЕРГО ширина 450 мм глубина 450 мм. высота 2000мм

Комплектация:

1. Уголок оцинкованный перфорированный 30х50-3300мм

2. Профиль перфорированный 20х30-1600 мм

Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 07.11.2023 г.

6.1	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №1. Камера типа КСО-298 № 11344. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс» заказ 9240/10/16 от 10.01.2017. Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.2	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №2. Камера типа КСО-298 № 11345. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс» заказ 9240/10/16 от 10.01.2017. Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.3	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №3. Камера типа КСО-298 № 11346. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс» заказ 9240/10/16 от 10.01.2017. Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.4	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №4. Камера типа КСО-298 № 11347. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс» заказ 9240/10/16 от 10.01.2017. Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.5	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №5. Камера типа КСО-298 № 11348. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс»заказ 9240/10/16 от 10.01.2017 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.6	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 29 8панель №6. Камера типа КСО-298 № 11349. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс»заказ 9240/10/16 от 10.01.2017 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.7	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №7. Камера типа КСО-298 № 11350. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс»заказ 9240/10/16 от 10.01.2017 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.8	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №8. Камера типа КСО-298 № 11351. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс»заказ 9240/10/16 от 10.01.2017 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.9	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
-----	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №9. Камера типа КСО-298 № 11352. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс»заказ 9240/10/16 от 10.01.2017 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.10	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
------	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №10. Камера типа КСО-298 № 11353. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс»заказ 9240/10/16 от 10.01.2017 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 12 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.11	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
------	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №1. Камера типа КСО-298 № 11332. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс» заказ 9292/11/16 от 07.12.2016 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 8 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.12	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
------	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №2. Камера типа КСО-298 № 11333. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс» заказ 9292/11/16 от 07.12.2016 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 8 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.13	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
------	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №1. Камера типа КСО-298 № 11251. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс» заказ 9237/10/16 от 23.11.2016 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 8 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

6.14	Ячейка КСО 298	ОБ-00087726	шт.	1	Новое
------	----------------	-------------	-----	---	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. Ячейка КСО 298 панель №2. Камера типа КСО-298 № 11252. Производитель ООО «НПФ Техэнергокомплекс» заказ 9237/10/16 от 23.11.2016 .Паспорт 400-0711-98.2 ПС на 8 листах в 1 экземпляре. Имущество в пленочной упаковке, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом отопливаемом складе. Дата принятия к учету 31.12.2022 г.

7	Ящик собственных нужд ЯСН-В	ОБ-00057610	шт.	2,000	Новое
---	--------------------------------	-------------	-----	-------	-------

Заключение комиссии: техническое состояние новое. ЯСН-В №124981 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИ30.В17441, РОСС. RU. АИ30. В17466, высота 500мм-ширина 400мм-глубина 220мм.

Комплектация:

1. Автоматический выключатель Dekraft, ВА-201, 3Р, С100А - 1шт
2. Автоматический выключатель Dekraft, ВА-101, 1Р, С6А - 1шт.
3. Автоматический выключатель Dekraft, ВА-101, 1Р, С16А - 1шт.
4. Автоматический выключатель Dekraft, ВА-101, 1Р, С25А - 1шт.
5. Розетка наружной установки 42В -1шт.на наружной панели.
6. Розетка наружной установки 220В 16А-1шт. на наружной панели.
7. Клемники силовые -4шт.
8. Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ-1шт.
9. Дифференциальный автомат ДИФ-101 С16А 30мА-1шт.
10. Клемная колодка -9 шт.
11. Клемная колодка силовая ЗНИ-35 - 6 шт.
12. Трансформатор напряжения ОСО-0.25 УХЛЗ 0,25кВа 50-60 ГЦ-1шт.
13. Переключатель поворотный 33 100А-1шт.
14. Шина «N» на 8 присоединений - 1шт.
15. Шина «РЕ» на 8 присоединений - 1шт.

Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефектов нет. Хранится в крытом

отапливаемом складе. Дата принятия к учету 01.09.2020 г.					
8.1	Щит питания ЩП	ОБ-00057611	шт.	1,000	Удовлетворительно е
Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. ЩП-1 №124983 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИ30. В17441, РОСС. RU. АИ30. В17466, высота 500мм-ширина 40мм-глубина 220мм. Комплектация: 1. Автоматический выключатель IEK ВА88-35-100А – 2шт. 2. Шина РЕ медная 20х4 - 430мм 3. Изолятор шинный М-6 - 2шт. Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть (сделаны вырезы на верхней и нижней стенках щита). Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 01.09.2020 г.					
8.2	Щит питания ЩП	ОБ-00057611	шт.	1,000	Удовлетворительное
Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. ЩП-2 №124984 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИ30. В17441, РОСС. RU. АИ30. В17466, высота 500мм-ширина 40мм-глубина 220мм. Комплектация: 1. Автоматический выключатель IEK ВА88-35-100А-2шт 2. Шина РЕ медная 20х4-430мм 3. Изолятор шинный М-6 - 2шт. Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть: (сделаны вырезы на верхней и нижней стенках щита) Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 01.09.2020 г.					
8.3	Щит питания ЩП	ОБ-00057611	шт.	1,000	Удовлетворительно е
Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. ЩП-3 №124985 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИ30. В17441, РОСС. RU. АИ30. В17466, высота 500мм-ширина 40мм-глубина 220мм. Комплектация: 1. Автоматический выключатель IEK ВА88-35-100А – 2шт. 2. Изолятор шинный М-6 - 2шт. Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть: (сделаны вырезы на верхней и нижней стенках щита, отсутствие шины РЕ медная 20х4-430мм) Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 01.09.2020 г.					
8.4	Щит питания ЩП	ОБ-00057611	шт.	1,000	Удовлетворительно е
Заключение комиссии: техническое состояние удовлетворительное. ЩП-4 1 №124986 производитель ООО «Олтек» ТУ-3434-001-30293689-2012 Сертификат соответствия №РОСС. RU. АИ30. В17441, РОСС. RU. АИ30. В17466, высота 500мм-ширина 40мм-глубина 220мм. Комплектация: 1. Автоматический выключатель IEK ВА88-35-100А – 2шт. 2. Изолятор шинный М-6 - 2шт. Имущество без упаковки, не эксплуатировалось. Дефекты есть: (сделаны вырезы на верхней и нижней стенках щита, отсутствие шины РЕ медная 20х4-430мм). Хранится в крытом отапливаемом складе. Дата принятия к учету 01.09.2020 г.					

Представленное имущество находится в новом, удовлетворительном и неудовлетворительном техническом состоянии, в производственной

деятельности не использовалось. Имущество находится в крытом отапливаемом помещении. Дата принятия к учету 2020-2023 г.

По данным бухгалтерского учета себестоимость товарно-материальных ценностей составляет 62 278 (шестьдесят две тысячи двести семьдесят восемь рублей) рублей 34 копейки.

Паспорт завода-изготовителя на 6 позицию (ячейки КСО 298) в наличии. На остальное имущество, паспорта завода-изготовителя и сертификаты качества отсутствуют.

Фотоматериал прилагается.