

АКТ № 398/АХО-0
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
от «10» июля 2025г.

находящегося по адресу: о. Итуруп, п. Горячие Ключи, Курильского городского округа, Сахалинской области, и установили следующее:

Техническое состояние

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Ед. изм.	Кол -во	Техническое состояние
1	ДГУ АД-100С-Т400-1PHM5 ПБК-4,5 с доп. отсеком	000001094	шт	1	Удовлетворительное
Заключение комиссии дизельный генератор производитель «ГК ТСС», находится в удовлетворительном техническом состоянии, бывший в эксплуатации, расположен на открытой площадке объекта, требуется ремонт, необходимо проведение ТО с заменой всех технических жидкостей и фильтров, замена всех патрубков и шлангов. Габариты 4500x2410x2300мм. Корпус: необходима установка дверных замков взамен неисправных и отсутствующих. Электрооборудование: исправно, в комплекте. Аккумуляторные батареи: отсутствуют. Емкость для топлива 1,5 м3 в наличии. Насос к емкости отсутствует. Модель АД-100С. Серийный номер ДГ000149. Двигатель №: ТД1200314249. Генератор № G1000314349. Мощность основная 100 кВт, 125 кВА. Мощность резервная 110 кВт, 137 кВА. Фазы: 3, частота 50/1500 Гц/об/мин. Напряжение: 400 В. («Руководство по эксплуатации дизельного двигателя АД-100С-Т400-1PHM5 двигатель SDEC SC4H180D2» «Руководство по эксплуатации дизельной электростанции» в приложении) Дата постановки на баланс 23.01.2017					



2	ДГУ АД-100С-Т400-1РНМ5 ПБК-4,5 с доп. отсеком	000001097	шт	1	Удовлетворительное
Заключение комиссии: дизельный генератор производитель «ГК ТСС» находится в удовлетворительном техническом состоянии.. бывший в эксплуатации, расположен на открытой площадке объекта, требуется ремонт, необходимо проведение ТО с заменой всех технических жидкостей и фильтров, замена всех патрубков и шлангов. Габариты 4500х2410х2300мм. Корпус: необходима установка дверных замков взамен неисправных и отсутствующих. Электрооборудование: исправно, в комплекте. Аккумуляторные батареи: требуют замены. Емкость для топлива 1,5 м3 в наличии. Насос к емкости в наличии. Модель АД-100С. Серийный номер ДГ000323. Двигатель №: ТД12002150523. Генератор № G10002150423. Мощность основная 100 кВт, 125 кВА. Мощность резервная 110 кВт, 137 кВА. Фазы: 3, частота 50/1500 Гц/об/мин. Напряжение: 400 В. («Руководство по эксплуатации дизельного двигателя АД-100С-Т400-1РНМ5 двигатель SDEC SC4H180D2» «Руководство по эксплуатации дизельной электростанции» в приложении). Дата постановки на баланс 23.01.2017 г.					
3	ДГУ АД-250С-Т400-1РНМ5 ПБК-4,5 с доп. отсеком	000001099	шт	1	Удовлетворительное
Заключение комиссии: дизельный генератор производитель «ГК ТСС» находится в удовлетворительном техническом состоянии, бывший в эксплуатации, расположен на открытой площадке объекта, требуется ремонт, необходимо проведение ТО с заменой всех технических жидкостей и фильтров, замена всех патрубков и шлангов. Габариты 4500х2410х2300мм Корпус: необходима установка дверных замков взамен неисправных и отсутствующих. Электрооборудование: исправно, в комплекте. Аккумуляторные батареи: отсутствуют. Емкость для топлива 1,5 м3 отсутствует. Насос к емкости отсутствует. Насос на двигателе отсутствует. Модель АД-250С. Серийный номер ДГ1602036. Двигатель №: ТД28002160755. Генератор № A25002160655. Мощность основная 250 кВт, 312 кВА. Мощность резервная 275 кВт, 343 кВА. Фазы: 3, частота 50/1500 Гц/об/мин. Напряжение: 400 В. («Руководство по эксплуатации дизельного двигателя АД-250С-Т400-1РНМ5 двигатель SDEC SC13G420D2» «Руководство по эксплуатации дизельной электростанции» в приложении). Дата постановки на баланс 23.01.2017 г.					
4	Компрессор дизельный AIRMAN PDS390S-W № 72-4B13581	000000090	шт	1	Удовлетворительное
Заключение комиссии: компрессор дизельный AIRMAN PDS390S-W № 72-4B13581 производитель «AIRMAN» находится в удовлетворительном техническом состоянии. Бывший в эксплуатации, расположен на открытой площадке объекта, требуется ремонт. Необходимо проведение ТО с заменой всех технических жидкостей и фильтров, замена всех патрубков и шлангов. Модель: PDS 390S-4B1. Серийный номер: 72-4B13581. Корпус: исправен. Оборудование: 1МПА, 0,098 м3 (сепаратор, ресивер). Аккумуляторные батареи: нет. Емкость для топлива: есть. Нарботка: 884,4 часов. Дата постановки на баланс 10.09.2015 г.					

Представленное имущество находится в удовлетворительном техническом состоянии.

По данным бухгалтерского учета первоначальная стоимость составляет 7 978 153 (семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 72 копейки, остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета составляет 59 539 (пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 98 копеек.

Паспорта завода изготовителя п.1,2,3 в наличии, п.4 отсутствует.
Фотоматериалы прилагаются.

OK